Ф 03 ДП 02-10-09

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Красноярском крае»
Филиал в городе Ачинске
ОРГАН ИНСПЕКЦИИ
Уникальная запись в реестре аккредитованных лиц RA.RU.710074
Дата внесения в реестр аккредитованных лиц 02 июля 2015 г.

Юридический адрес:
660100, г. Красноярск, Сопочная ул., д. 38
Тел. (391) 202-58-33, факс (391) 243-18-47
E -mail: mail@fbuz24.ru
www.fbuz24.ru
ОКПО 76733231, ОГРН 1052463018475
ИНН/КПП 2463070760/246301001

Фактический адрес:
662165, г. Ачинск Толстого ул., д. 23,
Тел. (8-391-51) 5-01-07, факс 5-01-07,
E-mail: achinsk@fbuz24.ru
www.fbuz24.ru
ОКПО 76733231, ОГРН 1052463018475,
ИНН/КПП 2463070760/246301001

УТВЕРЖДАЮ
Заместитель руководителя
Органа инспекции

_____ Н.В. Мугдусян
«15» августа 2023 г.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по гигиенической оценке результатов лабораторных исследований (испытаний), измерений по протоколу № 301-1943 от 13.07.2023 г.

г. Ачинск № 11271

Гигиеническая оценка (далее – оценка) результатов лабораторных исследований (испытаний, измерений) «Вода питьевая - централизованное водоснабжение» проведена в соответствии со ст. 42 Федерального Закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 № 52-ФЗ Монгуш С.В. врачом по общей гигиене и Глазковой Е.С. помощником врача по гигиене питания отдела санитарно-эпидемиологических экспертиз Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Красноярском крае» в городе Ачинске на основании заявления № 6-1-1-5-1/19727 от 02.06.2023 г. и в соответствии с контрактом № 110567р/23 от 15.06.2023 г., заключенным между Администрацией Сучковского сельсовета и филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Красноярском крае» в городе Ачинске.

Дата проведения инспекции: с 03.08.2023 по 15.08.2023.

Оценка проводилась на соответствие требованиям следующих нормативных документов:

Орган инспекции
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Красноярском крае»
Уникальный номер в Реестре аккредитованных лиц RA.RU.710074
Дата внесения в Реестр 12.07.2019

а) СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» (далее - СанПиН 1.2.3685-21).

Гигиенической оценке подлежал протокол:

а) копия протокола исследований (испытаний), измерений № 301-1943 от 13.07.2023 г., выполненного аккредитованным ИЛЦ Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Красноярском крае» в городе Ачинске. Уникальный номер записи в Реестре аккредитованных лиц РОСС.RU.0001.510639.

1. Общие сведения.

Гигиеническая оценка проведена по результатам лабораторных исследований (испытаний), измерений, зафиксированных в копии протокола исследований (испытаний), измерений № 301-1943 от 13.07.2023 г.

2. Результаты гигиенической оценки.

По санитарно-химическим показателям:

№ п\п	Наименование показателей	Результаты испытаний	Величина допустимых уровней	Единицы измерения
1	Гексахлорциклогексан (альфа,бета,гамма-изомеры)	менее 0,0001	не нормируется	мг/дм^3
2	ДДТ (сумма изомеров)	менее 0,0001	не нормируется	мг/дм^3
3	Стронций	0,94 ± 0,19	не более 7	мг/дм^3
4	Алюминий	менее 0,04	не более 0,2	мг/дм^3
5	Мышьяк	менее 0,005	не более 0,01	мг/дм^3
6	Хлориды	менее 2	не более 350	мг/дм^3
7	Жесткость общая	6,45 ± 0,97	не более 7	Градус жесткости
8	Общая минерализация (сухой остаток)	207,6 ± 20,8	не более 1000	мг/дм^3
9	Магний	49,5 ± 12,4	не более 50	мг/дм^3
10	pH	7,6 ± 0,2	от 6 до 9	единицы pH
11	Кальций	95,2 ± 23,8	норматив отсутствует	мг/дм^3
12	Щелочность	7,3 ± 0,9	норматив отсутствует	ммоль/дм^3
13	Привкус	0	не более 2	баллы
14	Окисляемость перманганатная	0,65 ± 0,13	не более 5	мг/дм^3
15	Железо	0,13 ± 0,03	не более 0,3	мг/дм^3
16	Нитриты	0,017 ± 0,008	не более 3	мг/дм^3
17	Мутность	менее 0,58	не более 1,5	мг/дм^3
18	Фторид-ион	0,21 ± 0,01	не более 1,5	мг/дм^3
19	Запах при 60 °С	0	не более 2	баллы
20	Аммиак и ионы аммония (суммарно)	менее 0,1	не более 2	мг/дм^3
21	ПАВанионоактивные	менее 0,01	не более 0,5	мг/дм^3
22	Марганец	0,083 ± 0,015	не более 0,1	мг/дм^3
23	Фенол	менее 0,0005	не более 0,001	мг/дм^3
24	Нитраты	менее 0,1	не более 45	мг/дм^3
25	Бор	менее 0,05	не более 0,5	мг/дм^3
26	Цветность	менее 1	не более 20	град.
27	Сульфат-ион	6,22 ± 1,24	не более 500	мг/дм^3
28	Нефтепродукты (суммарно)	менее 0,005	не более 0,1	мг/дм^3
29	Молибден	менее 0,001	не более 0,07	мг/дм^3
30	Запах при 20 °С	0	не более 2	баллы
31	Никель	менее 0,005	не более 0,02	мг/дм^3
32	Кадмий	менее 0,0001	не более 0,001	мг/дм^3
33	Хром	менее 0,002	не более 0,05	мг/дм^3
34	Селен	менее 0,002	не более 0,01	мг/дм^3
35	2,4-Д кислота	менее 0,0001	не более 0,1	мг/дм^3

Орган инспекции
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Красноярском крае»
Уникальный номер в Реестре аккредитованных лиц RA.RU.710074
Дата внесения в Реестр 02.07.2015

36	Цианиды	менее 0,01	не более 0,07	мг/дм^3
37	Свинец	менее 0,002	не более 0,03	мг/дм^3
38	Цинк	0,0103 ± 0,0036	не более 5	мг/дм^3
39	Медь	0,0123 ± 0,0031	не более 1	мг/дм^3
40	Бериллий	менее 0,0001	не более 0,0002	мг/дм^3
41	Барий	0,152 ± 0,045	не более 0,7	мг/дм^3
42	Ртуть	менее 0,0001	не более 0,0005	мг/дм^3

По микробиологическим показателям:

№ п\п	Наименование показателей	Результаты испытаний	Величина допустимых уровней	Единицы измерения
1	Общие (обобщенные) колиформные бактерии	Не обнаружено	не допускается	КОЕ/см^3
2	Общее микробное число (37)	менее 1	50	КОЕ/см^3

3. Выводы:

Исследуемая проба воды, отобранная из водонапорной башни Администрации Сучковского сельсовета, расположенной по адресу: Красноярский край, Большеулуйский район, с. Симоново, ул. Школьная, 10 а, по исследованным микробиологическим и санитарно-химическим показателям соответствует гигиеническим нормативам, указанным в табл. 3.1, табл. 3.3, табл. 3.5, табл. 3.13 раздела III СанПиН 1.2.3685-21.

4. Заключение:

По результатам проведенной гигиенической оценки установлено, что проба воды, отобранная из водонапорной башни Администрации Сучковского сельсовета, расположенной по адресу: Красноярский край, Большеулуйский район, с. Симоново, ул. Школьная, 10 а, по исследованным микробиологическим санитарно-химическим показателям соответствует гигиеническим нормативам, указанным в табл. 3.1, табл. 3.3, табл. 3.5, табл. 3.13 раздела III СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

Исполнители:
Врач по общей гигиене _____ С.В. Монгуш

Помощник врача по гигиене питания _____ Е.С. Глазкова

Согласовано
Начальник отдела _____ Н.А. Гудеева

Технический директор _____ А.И. Вальд